

easyTEMP hőmérséklet érzékelő  
easyTRACK „F” modulhoz

Beszereleési útmutató

Bekötés:

Fehér:	+12/24V
Barna:	0V (GND)
Zöld:	Jelvezeték – kimenet (az easyTRACK modul F2 bemenetéhez)
Sárga:	Jelvezeték – bemenet (további hőmérséklet érzékelő Zöld vezetékéhez)

Mérési tartomány és működési hőmérséklet: -40°C...+85°C

Egy hőmérséklet érzékelő használata esetén a Sárga vezeték nem kell bekötni. Több érzékelő használata esetén az első érzékelő Zöld vezetékét az easyTRACK modul F2 bemenetéhez kell csatlakoztatni, a továbbiakban pedig minden egyes érzékelő Sárga vezetékét a soron következő érzékelő Zöld vezetékével kell összekötni (soros összekötés). Az utolsó érzékelő Sárga vezetékét nem kell bekötni.

Egy easyTRACK modulhoz a fent említett módon maximum 5db hőmérséklet érzékelő csatlakoztatható.

Az érzékelők tápáramkörébe a megtáplálás helyén egy 1A-es biztosítékot kell beiktatni.

A berendezés sérülésének elkerülése érdekében rögzítse megfelelően az érzékelőt és annak vezetékét.

Bekötési rajz:

