

## ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 150 / 05

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.  
Zaświadcza się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

### Centrala alarmowa CA-64

Elementy współpracujące

manipulatory: LCD CA-64 KLCD, CA-64 KLCD-S, strefowy LED CA-64 S,

ekspandery wejść CA-64 EPS, CA-64 E, CA-64 ADR

ekspandery wyjść: CA-64 O-OC(R; ROC), CA-64 OPS-OC(R; ROC)

ekspander wejść/wyjść z zasilaczem CA-64 PP

ekspander syntezerów mowy CA-64 SM, moduł adresowalny CA-64 ADR-MOD

Produkowane i przedstawione do oceny przez Firmę:

SATEL Sp. z o.o.

ul. Franciszka Schuberta 79, 80-172 Gdańsk

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych – 137/LAB/05 "TECHOM"

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania,
2. PN-EN-50130-5:2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych",

urządzenie zakwalifikowano do

**KLASY „ S ”**

Warunki dodatkowe i uwagi : brak

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 20 grudnia 2005 r. do dnia 19 grudnia 2007 r.

Warszawa, 29 grudnia 2005 r.

Kierownik Działu Certyfikacji

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU  
ZAKŁADU „TECHOM”



inż. Bogdan Tatarowski