
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**EU No. 305/2011 építési termékekről szóló rendelet szerint
Ssz.: 538**

1. Egyedi termékazonosító kód:

Tűzérzékelő és tűzjelző rendszer: RÖVIDZÁR IZOLÁTOR

GFE-AD-ISO

2. 11. paragrafus 4. pontja szerint az építési termék azonosítását biztosító típus, tételszám, sorozatszám vagy bármilyen egyéb más elem:

Az egyes termék azonosítóját a termék hivatkozási kódját tartalmazó címke tartalmazza.

3. Az építőipari termék, gyártó rendelkezései szerinti harmonizált műszaki adatokkal és összhangban történő rendeltetésszerű használata:

Épületekben és azok környezetében felszerelt Tűzérzékelő és tűzjelző rendszer

4. A gyártó neve, regisztrált kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11(5) paragrafus szerint:

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908 Z, 8150-016 Sao Bras de Alportel

Tel.: +351289896560 Fax.: +351289865587

5. Szükség szerint meghatározott feladatok ellátására felhatalmazott képviselő neve és értesítési címe 12(2) paragrafus szerint:

Nem alkalmazható

6. V. mellékletben meghatározott építési termék teljesítményének állandóságát ellenőrző és értékelő rendszer:

1. megfeleléségi rendszer

7. Amennyiben a teljesítmény nyilatkozat harmonizált építési termékre vonatkozó szabványt érint:

**EC Megfeleléségi nyilatkozat
1328 - CPR-0538**

**Kiállító:
CERTIF - Tanúsító szervezet**

1328 számú Minősítő Testület

8. Amennyiben a teljesítmény nyilatkozat kiadott Európai Technikai Értékelést érint:

Nem alkalmazható

9. Meghatározott működési jellemzők:

Alábbi előírásoknak megfelelően tervezve és gyártva:

305/2011 – Építési Termékek Szabályozása (CPR)
2006/95/EC – Kisfeszültségű Irányelv (LVD)
2004/108/EC – Elektromágneses Kompatibilitási Irányelv (EMC)

Hivatkozott szabványok:
EN 54-17:2005 + AC:2007

Lényeges jellemzők ZA.1 táblázat – vonatkozó rendelkezések	Eredmény	Harmonizált szabvány EN 54-17:2005 + AC:2007
Tűzkörülmények közötti teljesítmény	Megfelel	5.2
Üzembiztonság	Megfelel	4
Üzembiztonság tartóssága és válaszkésleltetés, hőállóság	Megfelel	5.4, 5.5
Üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság	Megfelel	5.9 – 5.12
Üzembiztonság tartóssága, nedvességgel szembeni ellenállás	Megfelel	5.7, 5.7
Üzembiztonság tartóssága, korrózióval szembeni ellenállás	Megfelel	5.8
Üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás	Megfelel	5.3, 5.13

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban leírt jellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében és gyártó által aláírva:

Aláírás: 

João Paulo da Cunha Galvão

Álatlános igazgató

Sao Brás de Alportel, 2016-02-29