

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**Declaration Of Performances (DoP)**

*Az építési termékek forgalmazására vonatkozó rendelete alapján*  
*Construction Products Regulation (CPR) EU No. 305 / 2011*

**Nyilatkozat száma / NUMBER: 373**

1. *Név és azonosító / Unique Product identification code:*

***Tűzjelző rendszer: Kézi Jelzésadók /***  
***Fire Detection and Fire Alarm Systems: Manual Call Points***

**GFE-MCPE**

2. *Típus, sorozatszám vagy más egyéb beazonosító elem (No4. / Paragrafus 11. szerint) /*  
*Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the*  
*construction product as required by n°4 of Article 11:*

**GFE-MCPE-C-IP67**

3. *Termék rendeltetése / Intended use or uses of the construction product, in accordance*  
*with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the*  
*manufacturer:*

***Tűzjelző és Tűzriasztó berendezés épületekben és azok környezetében /***  
***Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings***

4. *Gyártó neve, címe és elérhetősége / Name, registered trade name or registered trade*  
*mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):*

**GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.**  
**Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908 Z, 8150-016 Sao Brás de**  
**Alportel**

**Tel: +351 289896560 Fax: +351 289865587**

5. *Meghatalmazott és megbízott képviselő (Paragrafus 12(2) szerint) / Where applicable,*  
*name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the*  
*tasks specified in Article 12 (2):*

***Nem alkalmazható / Not applicable***

6. *Értékelési rendszer / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*

***1. Rendszer / Conformity System 1***

7. *Bejelentett szervezet és azonosító szám / In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by the harmonized standard:*

***EK Megfelelőségi Nyilatkozat száma / EC Certificate of Conformity: 1328-CPR-0373***

***Szervezet neve / Issued by: CERTIF – Associação para a Certificacao  
Szervezet Azonosító / Notified Body 1328***

8. *Európai Technikai Értékelés / In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:*

***Nem alkalmazható / Not applicable***

9. *Nyilatkozott teljesítmény / Declared performance:*

***305 / 2011 – Construction Products Regulation (CPR)  
2006 / 95 / EC Low Voltage Directive (LVD)  
2004 / 108 / EC Electromagnetic Compatibility Directive (CEM)***

***Referencia Standard:***

***EN54-11:2001, EN54-11:2011 / A1:2005***

Megnevezés / Essential Characteristics (ANNEX TABLE ZA.1)	Teljesítmény / Performance	Standard / Fejezet EN54-11:2001 és EN54-11:2011/A1:2005
Érzékelés és teljesítmény tűzjelzés esetén / Sensitivity and Performance under fire conditions	Teljesül / Pass	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Működési megbízhatóság / Operational reliability	Teljesül / Pass	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Megbízhatóság: hőállóság Durability of operational reliability temperature resistance	Teljesül / Pass	5.7, 5.8*, 5.9
Megbízhatóság: rázásállóság Durability of operational reliability; vibration resistance	Teljesül / Pass	5.14-től 5.17-ig
Megbízhatóság: légnedvesség állóság Durability of operational reliability; humidity resistance	Teljesül / Pass	5.10, 5.11*, 5.12, 5.19*
Megbízhatóság: korrózióállóság / Durability of operational reliability; corrosion resistance	Teljesül / Pass	5.11, 5.13
Megbízhatóság: villamos stabilitás / Durability of operational reliability; electrical stability	Teljesül / Pass	5.6, 5.18+
1*: "S" érzékelők, 2* "R" érzékelők 1 Suffix detectors 2 Suffix R detectors		

*Kapcsolódó tesztek / Relevant tests :*

- EN 50130-4 Teljesül / Pass / Tápfeszültség ingadozásának túrés tesztje / Immunity test to variations in supply voltage;
- EN 61000-4-2 Teljesül / Pass / Elektrosztatikus kisülésekkel szembeni immunitás / Immunity to electrostatic discharge;
- EN 61000-4-3 Teljesül / Pass / Sugárzott elektromágneses térrel szembeni immunitás / Radiated immunity;
- EN 61000-4-4 Teljesül / Pass / Gyors tranziensekkel szembeni immunitás / Immunity to fast transients (burst);
- EN 61000-4-5 Teljesül / Pass / Lökőfeszültséggel szembeni immunitás / Immunity to shock waves (surge);
- EN 61000-4-6 Teljesül / Pass / Vezetett RF zavarokkal szembeni immunitás / Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields;

10. *Az 1-es és 2-es pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó felelős. in 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 4*

*Gyártó nevében és részéről aláíró személy / Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

*Aláírás / Signature:*



*Sao Brás de Alportel, 2014-02-07*

*(Miguel Sousa, Műszaki Igazgató / Technical Director)*