
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**EU No. 305/2011 építési termékekről szóló rendelet szerint
Ssz.: 544**

1. Egyedi termékazonosító kód:

Tűzérzékelő és tűzjelző rendszer: BEMENETI/KIMEMENETI EGYSÉG

3 I/O Plus – 3 csatorna

2. 11. paragrafus 4. pontja szerint az építési termék azonosítását biztosító típus, tételszám, sorozatszám vagy bármilyen egyéb más elem:

Az egyes termék azonosítóját a termék hivatkozási kódját tartalmazó címke tartalmazza.

3. Az építőipari termék, gyártó rendelkezései szerinti harmonizált műszaki adatokkal és összhangban történő rendeltetésszerű használata:

Épületekben és azok környezetében felszerelt Tűzérzékelő és tűzjelző rendszer

4. A gyártó neve, regisztrált kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11(5) paragrafus szerint:

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908 Z, 8150-016 Sao Bras de Alportel

Tel.: +351289896560 Fax.: +351289865587

5. Szükség szerint meghatározott feladatok ellátására felhatalmazott képviselő neve és értesítési címe 12(2) paragrafus szerint:

Nem alkalmazható

6. V. mellékletben meghatározott építési termék teljesítményének állandóságát ellenőrző és értékelő rendszer:

1. megfeleléségi rendszer

7. Amennyiben a teljesítmény nyilatkozat harmonizált építési termékre vonatkozó szabványt érint:

**EC Megfeleléségi nyilatkozat
1328 - CPR-0544**

**Kiállító:
CERTIF - Tanúsító szervezet**

1328 számú Minősítő Testület

8. Amennyiben a teljesítmény nyilatkozat kiadott Európai Technikai Értékelést érint:

Nem alkalmazható

9. Meghatározott működési jellemzők:

Alábbi előírásoknak megfelelően tervezve és gyártva:


305/2011 – Építési Termékek Szabályozása (CPR)
2006/95/EC – Kisfeszültségű Irányelv (LVD)
2004/108/EC – Elektromágneses Kompatibilitási Irányelv (EMC)

Hivatkozott szabványok:
EN 54-18:2005

| Lényeges jellemzők ZA.1 táblázat – vonatkozó rendelkezések | Eredmény | Harmonizált szabvány EN 54-18:2005 |
|---|----------|---------------------------------------|
| Válasz késleltetés | Megfelel | 5.2 |
| Tűzkörülmények közötti teljesítmény | Megfelel | 5.1.4 |
| Üzembiztonság | Megfelel | 5.1.4 |
| Üzembiztonság tartóssága és válaszkésleltetés, hőállóság | Megfelel | 5.3, 5.4 |
| Üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság | Megfelel | 5.8 a. – 5.11 |
| Üzembiztonság tartóssága, nedvességgel szembeni ellenállás | Megfelel | 5.5, 5.6 |
| Üzembiztonság tartóssága, korrózióval szembeni ellenállás | Megfelel | 5.7 |
| Üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás | Megfelel | 5.2, 5.12 |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban leírt jellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében és gyártó által aláírva:

Aláírás: 

João Paulo da Cunha Galvão

Általános igazgató

Sao Brás de Alportel, 2016-03-31