
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**EU No. 305/2011 építési termékekről szóló rendelet szerint
Ssz.: 179**

1. Egyedi termékazonosító kód:

Tűzjelző és Tűzriasztó rendszer: Kézi jelzésadó

GFE-MCPE

2. 11. paragrafus 4. pontja szerint az építési termék azonosítását biztosító típus, tételszám, sorozatszám vagy bármilyen egyéb más elem:

GFE-MCPE-AI

3. Az építőipari termék, gyártó rendelkezései szerinti harmonizált műszakai adatokkal és összhangban történő rendeltetésszerű használata:

Épületekben és azok környezetében felszerelt Tűzérzékelő és Tűzriasztó rendszer

4. A gyártó neve, regisztrált kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11(5) paragrafus szerint:

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

**Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908 Z, 8150-016
São Brás de Alportel**

Tel: +351 289896560 Fax: +351 289865587

5. Szükség szerint meghatározott feladatok ellátására felhatalmazott képviselő neve és értesítési címe 12(2) paragrafus szerint:

Nem alkalmazható

6. V. mellékletben meghatározott építési termék teljesítményének állandóságát ellenőrző és értékelő rendszer:

1. megfeleléségi rendszer

7. Építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány szerinti Teljesítmény Nyilatkozat:

CE Megfeleléségi Nyilatkozat:

1328 – CPR – 0375

Kibocsátva:

**CERTIF – Associação para a Certificação,
Minősítő testület 1328**

8. Építési termékre vonatkozó Teljesítmény Nyilatkozat melyre vonatkozóan az Európai Technikai Értékelés kibocsátásra került:

Nem alkalmazható

9. Meghatározott működési jellemzők:

Alábbi rendelkezésekkel és irányelvekkel összhangban tervezve és gyártva:

Építési termékekről szóló rendelet (CPR)
 Kisfeszültségű irányelv (LVD)
 Elektromágneses kompatibilitás irányelv (CEM)

Vonatkozó szabványok:

EN 54-11:2001; EN 54-11:2011/A1:2005

Alapvető jellemzők ZA.1 táblázat megfelelő rendelkezései	Eredmény	EN 54-11:2001 és EN 54-11:2011/A1:2005 Európai Szabvány cikkelyei
Tűzkörülmények közötti teljesítmény	Megfelel	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Üzembiztonság	Megfelel	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Üzembiztonság tartóssága, hőállóság	Megfelel	5.7, 5.8*, 5.9
Üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság	Megfelel	5.14 - 5.17
Üzembiztonság tartóssága, nedvességgel szembeni ellenállás	Megfelel	5.10, 5.11*, 5.12, 5.19*
Üzembiztonság tartóssága, korrózióval szembeni ellenállás	Megfelel	5.11, 5.13
Üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás	Megfelel	5.6, 5.18†

* - csak kültéri eszközök † - csak aktív elektronikai alkatrészekkel
 rendelkező eszközök

Vonatkozó vizsgálatok:

EN 50130-4 - Tápfeszültségváltozás ellenállósági teszt
 EN 61000-4-2 - Elektrosztatikus kisülés ellenállóság
 EN 61000-4-3 - Sugárzás ellenállóság
 EN 61000-4-4 - Gyors tranziens ellenállóság (impulzus)
 EN 61000-4-5 - Lökéshullám ellenállóság (hullám)
 EN 61000-4-6 - Rádiófrekvenciás mező zavarás ellenállóság

Az1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 9. pontban leírt jellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében és gyártó által aláírva:



Aláírás:

(Miguel Sousa, Director Técnico / Technical Director)

São Brás de Alportel, 2014-02-07